

A 级操作员可以不是任务的直接负责人，但需承担确保遵守法规要求的最终责任。包括：

- 具备以下方面常识：泄溢预防、满溢预防、泄出检测、腐蚀保护、紧急响应、泄出和可疑泄出报告、产品兼容性、经济责任的归档要求、通知要求及临时/永久关闭要求。
- 管理资源和人员
- 建立工作分配
- 能够制定知情决策

A 级操作员也需确保在合规的情况下完成以下任务

- 对相关人员进行培训
- 地下储罐系统的正确操作和维护
- 保留适当记录，可能需要保留所有记录副本
- 妥当处理由于泄出或泄溢而导致的所有紧急情况

B 级操作员负责日常操作、维护、记录事务，并在需要修理或维护时通知相关人员。B 级操作员的一般工作为监控和维护，并确保：

- 遵守泄出检测方法、记录和报告要求。
- 遵守泄出预防设备、记录和报告要求。
- 所有相关设备符合性能标准。
- 相关人员得到培训，能够妥当处理设施内地下储罐泄出或泄溢导致的紧急情况。

如果 UST 设施配有现场人员，设施运作时现场必须配备至少一位**C 级操作员**。C 级操作员进行日常工作时，必须在操作员可以看到的地点放置指示牌或说明书。

指示牌或说明书至少应包括：

1. 员工的泄溢和满溢响应职责；
2. 警告、警报处理流程和泄漏检测控制台响应流程（如适用）；
3. 紧急情况的联系人姓名和电话号码，并监控设备的警报；
4. 当地紧急电话，和
5. 与任何潜在危险保持安全距离的指示。